



INSPECTIA DE STAT pentru CONTROLUL CAZANELOR,  
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE și INSTALAȚIILOR de RIDICAT

# I.S.C.I.R. ROMANIA

## AUTORIZAȚIE nr. N-23-01

Atestă faptul că:

### ROSEAL S.A.

str. Nicolae Bălcescu nr. 5/A, municipiul Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita  
R.C.: J19/31/1991 C.U.Î: 526618

are stabilit și aplică un sistem de management al calității în conformitate atât cu standardele internaționale aplicabile cât și cu cerințele tehnice specifice din prescripția tehnică PT N SCP 1-2008, pentru următoarele activități și tipuri de componente care rețin presiunea din instalațiile nucleare, de clasă nucleară 1, 2, 3, 4 și de clasă nenucleară (clasă 6), fără responsabilități de proiectare :

- Fabricare și montare elemente care rețin presiunea aferente sistemelor de etanșare pentru pompe, cu următorii parametri:  
 $P_{max.} = 12,0 \text{ MPa}$ ,  $D_{max.} = 500 \text{ mm}$ ,  $T_{min.} = + 5^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{max.} = + 500^{\circ}\text{C}$ ;
- Fabricare, prin prelucrări mecanice, elemente de conducte, cu următorii parametri:  
 $P_{max.} = 40,0 \text{ MPa}$ ,  $D_{max.} = 500 \text{ mm}$ ,  $T_{min.} = + 5^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{max.} = + 500^{\circ}\text{C}$ .

în conformitate cu PV nr. 2N -004 și Protocolul nr. 2N/009, încheiate la data de 25.01.2023

Auditul tehnic a fost efectuat în data de 25.01.2023 de către reprezentantul ISCIR. Probele furnizate de către ROSEAL S.A. au demonstrat că aceasta are capacitatea tehnică pentru fabricarea și montarea componentelor menționate, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale, cu cerințele tehnice și cu celelalte cerințe legale aplicabile în domeniu, în vigoare în România.

ISCIR atestă că organizația menționată are capacitatea tehnică de a fabrica și monta pentru România, componentele menționate, cu respectarea prevederilor Protocolului.

NOTA: Personalul tehnic de specialitate este nominalizat în Anexa la prezentul document.

**AUTORIZAT:** 25 ianuarie 2023

**DATA EMITERII:** 27 ianuarie 2023

**EXPIRĂ:** 24 ianuarie 2025

p. INSPECTOR DE STAT ȘEF

Ionel Emanuel Oproiu

Inspector de Stat Șef Adjunct



ISCIR ROMANIA - Adresa: Str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, Cod Postal: 050524, București

**AUTORIZAȚIE nr. N-23-01**  
(ANEXĂ)

**PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE ACCEPTAT**

**RESPONSABILI TEHNICI CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR**

ing. Kovács Mária

sing. Pálffy Zoltán Gyula